СДСПБ

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00875 0002262

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». Адрес: 344000, РОССИЯ, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200,пом 17. ОГРН: 1136194003770. Телефон/Факс: 8 (863) 310-10-61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». Адрес: 344000, РОССИЯ, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200,пом 17. ОГРН: 1136194003770. Телефон/Факс: 8 (863) 310-10-61

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Эмаль огнезащитная для металлических конструкций, марки «ТЕКСОТЕРМ»®,изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008 изм1, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией И-01-2016

Код ОК 20.30.22.110

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)

3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм №1 -при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,58 мм и расходе состава 2,5 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на грунт -эмаль марки ХВ -0278 (ТУ 20.30.12-014-51007653-2019) толщиной сухого слоя 50 мкм, и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76), толщиной сухого слоя не менее 50мкм.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0878/СТ-23 от 13.07.2023 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.07.2023 по 26.07.2028

Орган по сертификации ООО "Вега" Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05 от 15.02.2018 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 1068